



ダイキン エアコン

新冷媒(R410A)シリーズ

空冷ヒートポンプエアコン

「レビュー」形

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホットとエコZEASの性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER 50℃・60℃・65℃・68℃・70℃・72℃	暖房EER 50℃・60℃・65℃・68℃・70℃・72℃	消費電力(AFP)	区分名		
R2DP-80AA	FHC805A	1	7.1	8.0	1.57	1.67	1.68	4.9	4.9	8b	
	FHC806A	1	7.1	8.0	1.58	1.68	1.79	4.7	4.7	8b	
	FHC807A	2	7.1	8.0	2.15	2.15	1.52	5.2	5.2	8c	
	FHC808A	2	7.1	8.0	2.15	1.93	1.93	3.9	3.9	8b	
	FHC809A	1	7.1	8.0	2.14	1.97	1.97	4.5	4.5	8c	
	FHC810A	2	7.1	8.0	1.80	1.80	1.85	4.3	4.3	8c	
	FHC811A	1	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	4.0	4.0	8c	
	FHC812A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	8c	
	FHC813A	1	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	8c	
	FHC814A	1	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	3.9	3.9	8b	
	FHC815A	2	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	3.9	3.9	8b	
	FHC816A	2	7.1	8.0	2.28	2.28	2.02	4.2	4.2	8c	
R2DP-112AA	FHC112A	1	7.1	8.0	2.06	2.06	1.83	4.3	4.3	8c	
	FHC113A	1	7.1	8.0	2.13	2.13	2.21	4.2	4.2	8c	
	FHC114A	2	7.1	8.0	1.91	1.91	1.91	4.4	4.4	8c	
	FHC115A	2	7.1	8.0	2.21	2.21	2.31	4.0	4.0	8c	
	FHC116A	1	7.1	8.0	1.96	1.96	1.95	4.5	4.5	8c	
	FHC117A	2	7.1	8.0	2.26	2.26	2.17	3.7	3.7	8c	
	FHC118A	1	7.1	8.0	2.53	2.53	2.41	3.3	3.3	8c	
	FHC119A	1	7.1	8.0	1.89	1.89	1.90	4.2	4.2	8c	
	FHC120A	2	7.1	8.0	2.14	2.14	1.79	4.3	4.3	8c	
	FHC121A	1	7.1	8.0	2.54	2.54	2.38	4.1	4.1	8c	
	FHC122A	1	7.1	8.0	2.54	2.54	2.38	4.1	4.1	8c	
	FHC123A	1	7.1	8.0	2.54	2.54	2.38	4.1	4.1	8c	
R2DP-140B	FHC140A	2	10.0	11.2	3.17	3.17	3.13	3.3	3.3	8c	
	FHC141A	2	10.0	11.2	3.61	3.61	3.00	4.0	4.0	8c	
	FHC142A	2	10.0	11.2	3.36	3.36	3.02	4.0	4.0	8c	
	FHC143A	2	10.0	11.2	3.46	3.46	2.71	4.1	4.1	8c	
	FHC144A	2	10.0	11.2	3.46	3.46	2.71	4.1	4.1	8c	
	FHC145A	2	10.0	11.2	3.43	3.43	3.23	3.9	3.9	8b	
	FHC146A	2	10.0	11.2	3.12	3.12	2.93	4.2	4.2	8c	
	FHC147A	1	10.0	11.2	3.30	3.30	2.72	4.2	4.2	8c	
	FHC148A	1	10.0	11.2	2.68	2.68	2.71	4.1	4.1	8c	
	FHC149A	2	10.0	11.2	2.68	2.68	2.71	4.1	4.1	8c	
	FHC150A	1	10.0	11.2	3.17	3.17	3.29	3.9	3.9	4.1	8c
	FHC151A	2	10.0	11.2	3.24	3.24	3.01	4.0	4.0	8c	
R2DP-160A	FHC160A	2	12.5	14.0	4.23	4.23	3.22	3.5	3.5	8c	
	FHC161A	2	12.5	14.0	4.88	4.88	2.99	5.7	5.7	8c	
	FHC162A	2	12.5	14.0	4.27	4.27	3.41	3.4	3.4	8c	
	FHC163A	2	12.5	14.0	4.32	4.32	3.41	3.4	3.4	8c	
	FHC164A	2	12.5	14.0	4.06	4.06	4.10	3.79	3.79	4.5	8c
	FHC165A	2	12.5	14.0	3.29	3.29	3.08	5.4	5.4	8c	
	FHC166A	2	12.5	14.0	3.86	3.86	3.51	3.64	3.64	4.7	8c
	FHC167A	2	12.5	14.0	3.92	3.92	3.51	3.64	3.64	4.7	8c
	FHC168A	2	12.5	14.0	4.13	4.13	3.43	3.9	3.9	4.6	8c
	FHC169A	2	12.5	14.0	4.22	4.22	3.45	3.40	3.40	4.6	8c
	FHC170A	2	12.5	14.0	4.22	4.22	3.45	3.40	3.40	4.6	8c
	FHC171A	2	12.5	14.0	4.44	4.44	3.47	3.39	3.39	5.0	8c
R2DP-180A	FHC180A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC181A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC182A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC183A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC184A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC185A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC186A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC187A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC188A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC189A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC190A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC191A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
R2DP-200A	FHC200A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC201A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC202A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC203A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC204A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC205A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC206A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC207A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC208A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC209A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC210A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c
	FHC211A	2	12.5	14.0	4.58	4.58	3.51	3.32	3.35	5.1	8c

●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率(AFP)	区分名
FHC~形 FHP~形	3.6	6.0	8b
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	6.0	5.5	
	6.5	5.4	
	7.0	5.3	
	7.5	5.2	
	8.0	5.1	
	8.5	5.0	
	9.0	4.9	
上記以外	3.6	5.1	8c
	4.0	5.0	
	4.5	4.9	
	5.0	4.8	
	5.5	4.7	
	6.0	4.6	
	6.5	4.5	
	7.0	4.4	
	7.5	4.3	
	8.0	4.2	
	8.5	4.1	
	9.0	4.0	

●過年エネルギー消費効率(AFP)について

●APE表示は、JIS B 8616：2006(「ヒートポンプ・消費効率」)に基づいて行います。
(「ヒートポンプ・消費効率」)に基づいて行います。
※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を改定するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APE＝年間総合負荷(能力)÷年間消費電力量

ダイキン エアコン株式会社

本社 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
郵便番号 530 8323

ご購入店名

TEL

振付年月日 年 月 日

ダイキン エアコン株式会社

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAX 020-88-1081 (FAX専用ダイヤル)
http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川駅南口
郵便番号 108-0075
3P271252-5 M10A024 (1007) ES

聖希ートボンニアコン 《セバート形》

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

■ホットエコZEASの性能について

型外ユニット	型内ユニット	形式	台数	1台あたり (kW)	標準電力 (kW)	1台あたり (kW)	標準電力 (kW)	注3に該当する 機種名(機種タイプ)	(区別)				
RZDP60A	RZDP60A	HC-P60A2	1	7.1	80	1.58	1.68	1.59	1.69	4.7	4.7	ab	
		HC-P60A3	2	7.1	80	1.67	1.67	1.52	1.52	5.2	5.2	ac	
		HC-P60A4	2	7.1	80	2.05	2.15	1.93	1.93	3.9	3.9	ad	
		FA-P60A	1	7.1	80	2.14	2.14	1.97	1.97	4.5	4.5	af	
		FA-P60A	2	7.1	80	1.80	1.80	1.85	1.85	4.3	4.3	af	
		FA-P60A	1	7.1	80	2.25	2.25	2.43	2.43	4.0	4.0	af	
		FB-P60A	1	7.1	80	2.11	2.11	2.13	2.13	3.5	3.5	af	
		FB-P60A	1	7.1	80	2.11	2.11	2.13	2.13	3.5	3.5	af	
		HC-P60A	1	7.1	80	2.11	2.11	1.95	1.95	4.0	4.0	af	
		HC-P60A	2	7.1	80	2.28	2.28	2.02	2.02	4.2	4.2	af	
		HC-P60A	1	7.1	80	2.06	2.06	1.83	1.83	4.3	4.3	af	
		HC-P60A	2	7.1	80	1.93	1.93	1.61	1.61	4.2	4.2	af	
		HC-P60A	1	7.1	80	2.21	2.21	2.31	2.31	4.6	4.6	af	
		HC-P60A	2	7.1	80	1.96	1.96	1.95	1.95	4.5	4.5	af	
		HC-P60A	1	7.1	80	2.26	2.26	2.17	2.17	3.7	3.7	af	
		HC-P60A	1	7.1	80	2.23	2.23	2.41	2.41	3.2	3.2	af	
RZDP60A	RZDP60A	HC-P60A	1	7.1	80	1.89	1.89	1.90	1.90	4.2	4.2	af	
		HC-P60A	2	7.1	80	1.84	1.84	1.79	1.79	4.3	4.3	af	
		FA-P60A	1	7.1	80	2.14	2.14	2.38	2.38	4.1	4.1	af	
		FA-P60A	2	7.1	80	2.50	2.50	2.47	2.47	4.1	4.1	af	
		HC-P60A	1	10.0	112	2.65	2.65	2.39	2.39	5.1	5.1	ac	
		HC-P60A	2	10.0	112	2.65	2.65	2.37	2.37	5.1	5.1	ac	
		FA-P112A	1	10.0	112	3.33	3.33	2.77	2.77	4.3	4.3	ac	
		FA-P112A	2	10.0	112	3.06	3.06	3.45	3.45	4.2	4.2	ac	
RZDP112A	RZDP112A	FA-P112A	1	10.0	112	2.93	2.93	2.89	2.89	4.2	4.2	ac	
		FA-P112A	2	10.0	112	3.76	3.76	4.03	4.03	3.5	3.5	ac	
		HC-P112A	1	10.0	112	3.17	3.17	3.13	3.13	3.9	3.9	ac	
		HC-P112A	2	10.0	112	3.61	3.61	3.02	3.02	4.0	4.0	ac	
		HC-P112A	1	10.0	112	3.26	3.26	3.00	3.00	4.0	4.0	ac	
		HC-P112A	2	10.0	112	2.96	2.96	2.71	2.71	4.2	4.2	ac	
		HC-P112A	1	10.0	112	2.67	2.67	2.71	2.71	4.6	4.6	ac	
		HC-P112A	2	10.0	112	3.13	3.13	3.29	3.29	3.9	3.9	ac	
RZDP112A	RZDP112A	HC-P112A	1	10.0	112	3.12	3.12	2.93	2.93	4.2	4.2	ac	
		HC-P112A	2	10.0	112	3.30	3.30	2.72	2.72	4.2	4.2	ac	
		HC-P112A	1	10.0	112	2.78	2.78	2.71	2.71	4.3	4.3	ac	
		FA-P112A	1	10.0	112	3.17	3.17	3.28	3.28	4.1	4.1	ac	
		FA-P112A	2	10.0	112	3.24	3.24	3.01	3.01	4.0	4.0	ac	
		FA-P112A	1	12.5	140	3.27	3.27	3.41	3.41	5.1	5.1	ac	
		FA-P112A	2	12.5	140	3.27	3.27	3.27	3.27	5.1	5.1	ac	
		FA-P112A	1	12.5	140	4.06	4.06	4.10	3.79	3.82	5.5	5.5	ac
		FA-P112A	2	12.5	140	3.29	3.29	3.08	3.08	5.4	5.4	ac	
		FA-P112A	1	12.5	140	3.68	3.61	3.51	3.64	4.7	4.7	ac	
		HC-P112A	1	12.5	140	3.82	3.95	3.23	3.34	4.7	4.7	ac	
		HC-P112A	2	12.5	140	4.78	4.78	3.69	3.63	4.6	4.6	ac	
		HC-P112A	1	12.5	140	3.42	3.42	3.40	3.18	4.6	4.6	ac	
		HC-P112A	2	12.5	140	3.75	3.75	3.40	3.18	4.6	4.6	ac	
		HC-P112A	1	12.5	140	3.41	3.41	3.39	3.39	5.0	5.0	ac	
		HC-P112A	2	12.5	140	3.68	3.61	3.32	3.35	5.1	5.1	ac	
RZDP112A	RZDP112A	HC-P112A	1	12.5	140	4.57	4.57	4.22	4.22	4.2	4.2	ac	
		HC-P112A	2	12.5	140	3.55	3.55	3.30	3.33	5.1	5.1	ac	
		FA-P112A	1	12.5	140	3.73	3.76	3.90	3.84	5.1	5.1	ac	
		FA-P112A	2	12.5	140	3.63	3.66	3.90	3.84	5.1	5.1	ac	
		FA-P112A	1	12.5	140	3.88	3.89	3.81	3.82	4.3	4.3	ac	
		FA-P112A	2	12.5	140	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	4.1	ac	
		FA-P112A	1	12.5	140	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	4.1	ac	
		FA-P112A	2	12.5	140	3.97	3.98	3.83	3.84	4.1	4.1	ac	

[illegible]

●省エネ基準について

区分名	基準温度(℃)	冷房能力 (kW)	室内27℃ 形式
ab	6.0	3.6	HQP-形 FHP-形
	6.5	4.0	
	7.0	4.4	
	7.5	4.8	
	8.0	5.0	
ac	8.5	5.6	
	9.0	5.8	
	9.5	6.0	
	10.0	6.7	
	10.5	7.1	
ad	11.0	12.5	上段以外
	11.5	14.0	
	12.0	20.0	
	12.5	3.6	
	13.0	4.0	
af	13.5	4.5	
	14.0	5.0	
	14.5	5.0	
	15.0	5.0	
	15.5	5.0	
ag	16.0	7.1	
	16.5	7.6	
	17.0	8.1	
	17.5	8.6	
	18.0	9.1	
ah	18.5	12.0	
	19.0	12.5	
	19.5	13.0	
	20.0	14.0	
	20.5	20.0	
ai	21.0	25.0	
	21.5	4.0	
	22.0	4.0	
	22.5	4.0	
	23.0	4.0	

●通年エネルギー消費効率(APF)について

APC※: 平成16年度、JIS B 8616: 2006 (Vヤテ・シエー・コンテノ・シヨチー) と JRAQ/C: 2006 (※)
(Vヤテ・シエー・コンテノ・シヨチー) の期間にセキヤキ消費数量) に基づいて行ないます。
※ JRAQ/C: 2006は、JIS B 8616: 2006を代替するために(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
APC※=期間総合負荷(能力)÷期間消費電力量

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$